



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0001100-21

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 17 травня 2021 до 16 травня 2024
Valid from / valid until

Продукція Вентилятори дахові радіальні димовидалення
Product ВДРДВ-4.2...ВДРДВ-12,5.2

код УКТ ЗЕД
28.25.20-70.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення' (EN 12101-3:2015, IDT), ТУ У 29.2-24472991-009-2002 'Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВДРДВ-4-ВДРДВ-12,5' зі зміною № 6 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщенням газів (диму) з температурою 400 °С протягом 120 хв. Клас вогнестійкості - F₄₀₀(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ПрАТ 'Інтеркондиціонер',
адреса: 61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, 17,
код ЄДРПОУ 24472991

Сертифікат видано
Certificate issued

ПрАТ 'Інтеркондиціонер',
адреса: 61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, 17,
код ЄДРПОУ 24472991

Додаткова інформація
Additional information

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВДРДВ-4.2...ВДРДВ-12,5.2, що виробляються серійно з 17.05.2021 до 16.05.2024 згідно з ТУ У 29.2-24472991-009-2002 зі зміною № 6. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 29.2-24472991-009-2002 зі зміною № 6. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 08.05.2018 № 6/СВД-18 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 30.03.2020 № 1443, експертний звіт з наглядання від 25.06.2020 № 2751, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.04.2021 № 10889с4, Експертне рішення від 17.05.2021 № 10889с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 301150



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34