



Серія СВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001102-21



№ 10206  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № \_\_\_\_\_  
Registered in the Register

Термін дії з 17 травня 2021 до 16 травня 2024  
Valid from / valid until

Продукція **Вентилятори дахові радіальні димовидалення (ВДРДВ)**  
Product **з виходом димових газів вгору і в дві сторони згідно з Додатком**

код УКТ ЗЕД  
**28.25.20-70.00**

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення' (EN 12101-3:2015, IDT) та ТУ У 29.2-24472991-009-2002 'Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВДРДВ-4 + ВДРДВ-12,5' зі зміною № 6 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщенням газів (дим) з температурою 600 °С протягом 180 хв. Клас вогнестійкості - F<sub>600</sub>(180) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції  
Manufacturer of the product

ПрАТ 'Інтеркондиціонер',  
адреса: 61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, 17,  
код ЄДРПОУ 24472991

Сертифікат видано  
Certificate issued

ПрАТ 'Інтеркондиціонер',  
адреса: 61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, 17,  
код ЄДРПОУ 24472991

Додаткова інформація  
Additional information

Вентилятори дахові радіальні димовидалення (ВДРДВ) з виходом димових газів вгору і в дві сторони згідно з Додатком (52 (п'ятдесят дві) позиції), що виробляються серійно з 17.05.2021 до 16.05.2024 згідно з ТУ У 29.2-24472991-009-2002 зі зміною № 6. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 29.2-24472991-009-2002 зі зміною № 6. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 08.05.2018 № 6/СВД-18 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 30.03.2020 № 1443, експертний звіт з наглядання від 25.06.2020 № 2751, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.04.2021 № 10891с4, Експертне рішення від 17.05.2021 № 10891с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301152